



AREA AFFARI GENERALI, APPALTI E SANITÀ

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SISTEMI COMPATTABILI METALLICI A MOVIMENTAZIONE ELETTRICA PER CONTENIMENTO PATRIMONIO LIBRARIO DELLE BIBLIOTECHE COMPATIBILE CON REQUISITI IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AL PIANO INTERRATO, IN BOLOGNA, PRESSO IL COMPLESSO EDILIZIO DI VIA ZAMBONI N°32-34-36-38, BOLOGNA. CIG: 7154283D16

A seguito di quesiti posti di operatori economici interessati alla procedura in oggetto, questa Università, ai sensi del Disciplinare di gara, rende disponibili a tutti i potenziali candidati i seguenti chiarimenti.

Quesito n. 1.

Si chiede se l'attestato di sopralluogo obbligatorio (punto 6.2 del Disciplinare di Gara) debba essere inserito nella documentazione da presentare ed eventualmente in quale busta deve essere inserito
Con riferimento al sopralluogo

Risposta

Tra la documentazione da presentare non è richiesta l'attestazione di sopralluogo. Sarà infatti il RUP a consegnare alla Commissione di gara l'elenco degli operatori economici che hanno effettuato il sopralluogo (punto 6.2., ultima locuzione, Disciplinare di gara).

Quesito n. 2.

Si chiede di su quale documentazione sia necessario confermare che il concorrente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla data fissata per la ricezione delle offerte (punto 7.8 del Disciplinare di Gara - pag.20) ovvero se sia è necessario produrre una dichiarazione apposita separata "Contenuto della busta D) "OFFERTA ECONOMICA".

Risposta

Non è richiesta la conferma della vincolatività dell'offerta per 180.

La prescrizione risponde all'obbligo stabilito all'art. 32, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Nella busta D "Offerta economica" deve essere contenuto **esclusivamente** quanto indicato nel displicare di gara.

Quesito n. 4:

Al punto 7.8 del Disciplinare di Gara (Contenuto della busta D) "OFFERTA ECONOMICA" viene richiesta la compilazione della "Lista delle lavorazioni e delle Forniture": chiediamo di chiarire la modalità di compilazione di tale documento con riferimento ai Num. Ord. TARIFFA n. 9 -n. 10- n. 11 - n. 14- n. 34 - n.35 - n. 36 nel caso in cui si voglia offrire le migliorie come indicato a pag. 24 punto A.3 "Miglioramento della capacità di archiviazione di ambienti con particolari caratteristiche".



AREA AFFARI GENERALI, APPALTI E SANITÀ

Risposta

Il concorrente deve formulare l'offerta economica compilando le voci n. 9 –n. 10- n. 11 – n. 14- n. 34 – n.35 – n. 36 che si riferiscono alle prestazioni minime di capitolato.

Le migliorie di cui a pag. 24 punto A.3 “Miglioramento della capacità di archiviazione di ambienti con particolari caratteristiche” saranno valutate dalla Commissione in sede di esame dell’offerta tecnica ai fini dell’attribuzione dei relativi punteggi.

Quesito n.5

Si chiede di specificare quale sia il valore minimo del carico uniformemente distribuito a deformazione pari a 1/200 della luce del piano poiché nel “Capitolato Descrittivo Opere” e nel “Capitolato tecnico” è indicata una portata minima dei ripiani pari a 75 kg mentre nei disegni di gara “AR01-Progetto Arredi” e “AR02-Progetto Arredi” è indicata una portata dei ripiani pari a 50 kg.

Risposta

Il valore della portata minima dei ripiani è quella descritta nel Capitolato descrittivo Opere e nel Capitolato tecnico ossia 75 KG

Eventuali, ulteriori chiarimenti di interesse generale fornita da questa Amministrazione su richiesta degli operatori economici, saranno pubblicati e, quindi analogamente accessibili sul portale di Ateneo all’indirizzo <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-appalto/servizi/2017/gara-appalto-cig-6988025ca5-1/index.htm>

Il Responsabile del Procedimento
di gara e contratto
(dott.ssa Cristiana Chiarion)