# CORPO D

PIAZZA CENTRALE



CHIM/06 CHIMICA ORGANICA

LEGENDA PER IMPIANTI ELETTRICI

| | |
|---|---|
| Tetti, volume 2 (dalla lat 2) 3 mx45 PR | Quadro zona per una o più UM, Dim.600x400xp. completo di: • 1 x Interruttore 4P 63A 10kA Curva C • 1 x Differenziale 4P 63A 30mA • 1 x Scaricatore 4P 20kA |
| Prog. strutt. TOTALI Cavidotti Vetrerie PR Prodotti chimici in zona magaz.2 (1 zona max) | Quadro zona per una o più UM, Dim.600x400xp. completo di: • 1 x Interruttore 4P 63A 10kA Curva C • 1 x Differenziale 4P 63A 30mA • 1 x Scaricatore 4P 20kA |
| Prog. strutt. TOTALI Cavidotti Vetrerie PR Prodotti chimici in zona magaz.2 (1 zona max) | Quadro zona per una o più UM, Dim.600x400xp. completo di: • 1 x Interruttore 4P 63A 10kA Curva C • 1 x Differenziale 4P 63A 30mA • 1 x Scaricatore 4P 20kA |
| Tutte zone TOTALI 100 lx UM comprese da: • 1 x Lampada 1x18W • 1 x Lampada Emergenza 1x8W | Tabella di dettaglio a fianco manuale per apparati elettrici |
| TUTTE LAMPADARIE A SOFFITTO DA 1x36W comprese da: • 1 x Lampada 1x36W • 1 x Lampada Emergenza 1x8W | Foro strutt. TOTALI 1200 (strutturi tetto) PR 1100mm distanza da pareti almeno 1,5 (dim max) |
| TUTTE LAMPADARIE A SOFFITTO DA 2x36W comprese da: • 1 x Lampada 2x36W • 1 x Lampada Emergenza 1x8W | Foro a pavimento 4Fx4Y (300 x 400) in pavimento attraverso le aperture |
| TUTTE LAMPADARIE A SOFFITTO DA 2x58W comprese da: • 1 x Lampada 2x58W • 1 x Lampada Emergenza 1x8W | Foro a pavimento 4Fx4Y (400 x 400) in pavimento attraverso le aperture |
| TUTTE LAMPADARIE A SOFFITTO DA 2x58W STAGNE comprese da: • 1 x Lampada 2x58W • 1 x Lampada Emergenza 1x8W | Foro a pavimento 4Fx4Y (600 x 600) in pavimento attraverso le aperture |
| TUTTE LAMPADARIE A SOFFITTO DA 4x18W comprese da: • 1 x Lampada 4x18W • 1 x Lampada Emergenza 1x8W | Foro a pavimento 4Fx4Y 800 x 800 |
| Lampada per apparati + presa PR cassetta 4 x 1 zona 4x(2x36 5xP) 4,5Kw | Foro a pavimento zona servizio 4Fx4Y 200 x pareti in opera setup 1,5 (dim max) |
| Quadro elettrico a pavimento in cassetta cadata PR/ 24 zone 18Modulo/zone | Diagramma QP alimentati in zona x box |



LEGENDA

| | |
|---|---|
| CAPPA CHIMICA | ARMADIO VETRERIA |
| BANCO LABORATORIO | PROBOSCIDE ASPIRANTE |
| ARMADIO ASPIRATO | LAVELLO |
| ARMADIO SOVENTI | ARMADIO BOMBOLE |

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Area Edilizia e Logistica

IL MAGNIFICO RETTORE
Prof. Francesco UBERTINI

DIPARTIMENTO DI CHIMICA INDUSTRIALE "TOSO MONTANARI" CHIMIC

DIPARTIMENTO DI FARMACOLOGIA E BIOTECNOLOGIE FART

DIPARTIMENTO DI CHIMICA "GIACOMO CIAMICIAN" CHIM

# COMPLESSO NAVILE - VIA GOBETTI, 93/2

## PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI TECNICI PER I NUOVI EDIFICI DEL COMPLESSO NAVILE

| | |
|---|---|
| IL DIRIGENTE AREA EDILIZIA E LOGISTICA<br>Ing. ANDREA BRASCHI | IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO<br>Geom. Claudio ROSCI |
| (OGGETTO: DIPARTIMENTO - ) Dott. - | Dott.ssa Valentina CHIARA - Dott. Pietro MEVIANI |
| (OGGETTO: DIPARTIMENTO - ) CHIMIC - | Prof. Andrea MAZZANTI |
| (OGGETTO: DIPARTIMENTO - ) FAR - | Dott. Stefano DELLI |
| SETTORE APPROVVIGIONAMENTO, CONTABILITA' E COORDINAMENTO | Dott. ssa Erika CIPOLLINA |
| SETTORE APPROVVIGIONAMENTO, CONTABILITA' E COORDINAMENTO | Dott. Piero GRASSELLI |
| SETTORE APPROVVIGIONAMENTO, CONTABILITA' E COORDINAMENTO | Dott.ssa Antonella ALIPRILO |
| DIRETTORE ESECUTIVO CONTRATTO | Dott. Arturo SICCHI |
| APPROVAZIONI - | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FABBRICATO N. | FASCICOLO | ELENCO N. | CODICE PROGETTO CUP | CIG | |
| 000 | 00 | 00 | J37D16000000001 | | |
| LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE - | PRELIMINARE | DEFINITIVO | ESECUTIVO | AS-BUILT | |
| OGGETTO TAVOLA | | SCALA | 1:100 | TAVOLA N° | |
| EDIFICIO UIE 4 - RICERCA<br>CORPO D<br>STRALCIO PIANO 4° | | DATA | 02.2020 | | |
| | | REV. N° | | | |
| | | | | 5 D | |



PIANTA CHIAVE
INDIVIDUAZIONE CORPI EDIFICI

CORPO -A-
CORPO -B-
PIAZZA CENTRALE
CORPO -C-
CORPO -D-
SOLAIO CARRABILE