



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
AREA AFFARI GENERALI, APPALTI E SANITÀ

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEI SISTEMI MULTIMEDIALI PER LE ESIGENZE DEL NUOVO INSEDIAMENTO UNIVERSITARIO DEL NAVILE DELL'ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA. CIG n. 8322030468. Esclusioni degli operatori economici per carenza delle caratteristiche minime indicate e richieste nel Capitolato Tecnico e suo allegato.

LA DIRIGENTE

- VISTA** la determinazione del Direttore Generale, Rep. 546/2020 prot. 105359 del 28.05.2020, che ha disposto:
- l'indizione ed espletamento di una procedura aperta, da aggiudicarsi in base al criterio del prezzo più basso, per l'affidamento di un accordo quadro per la fornitura e posa in opera dei sistemi multimediali per le esigenze del nuovo insediamento universitario del Navile dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, per un valore massimo stimato pari a Euro 270.000,00 IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e con il quale sono stati approvati i criteri di selezione degli operatori economici, delle offerte e gli elementi essenziali del contratto;
- VISTO** il provvedimento del Direttore Generale Rep. n. 4181 del 14.11.2016 con il quale è stata attribuita all'Area Affari Generali, Appalti e Sanità la competenza a gestire, come struttura stabile a supporto del RUP i procedimenti di affidamento di lavori, forniture e servizi;
- VISTO** il provvedimento della Dirigente dell'Area Affari Generali, Appalti e Sanità, Rep. n. 5133/2020, prot. n. 0177777 del 3.09.2020 del che ha ammesso il prosieguo alla procedura i seguenti operatori economici:
- ROKEPO S.R.L.;
 - 3P TECHNOLOGIES S.R.L.;
 - WRITE SYSTEM S.R.L.;
 - TOUCHWINDOW S.R.L.;
 - VIDEOWORKS S.P.A.;
 - TELECOM ITALIA S.P.A. o TIM S.P.A.;
 - MOSAICO S.R.L.;
 - VEM SISTEMI S.P.A.
- VISTI** i verbali delle sedute del 28.09.2020 e del 29.09.2020, da cui risulta che il RUP, all'esito della verifica della corrispondenza delle *Schede Tecniche* presentate dagli operatori economici, rispetto alle caratteristiche minime indicate e richieste nel Capitolato Tecnico e suo allegato, ha constatato che i concorrenti



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
AREA AFFARI GENERALI, APPALTI E SANITÀ

VIDEOWORKS S.P.A. e TOUCHWINDOW S.R.L. hanno presentato tutti i prodotti conformi alle caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e suo allegato mentre, per i seguenti concorrenti, ha constatato che:

-per ROKEPO S.R.L.: mancano le *Schede Tecniche* di alcuni prodotti e, dunque, non è stato possibile verificare la idoneità degli stessi rispetto alle caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e suo allegato; la *Scheda Tecnica* del prodotto Kit radiomicrofono contiene riferimenti economici;

-per WRITE SYSTEM S.R.L.: il Cavo UTP classe CPR Dca – s2 d2 a1 offerto non è conforme a quanto previsto dal Capitolato Tecnico e suo allegato in quanto la classe CPR deve essere Cca – s1a d1 a1 (adatto all'installazione in Scuole di ogni ordine e grado); la Presa multipla per scrivania, non è chiaro il prodotto che verrà fornito per quanto concerne l'alimentazione elettrica in quanto è presente esclusivamente la *Scheda Tecnica* degli ingressi passivi audio/video richiesti dal Capitolato; le Casse audio E435 non sono conformi, dalla valutazione del catalogo allegato "SPEAKERS FOR COMMERCIAL INSTALLATIONS" non sono presenti casse che abbiano la direttività orizzontale richiesta in Capitolato Tecnico; le Casse audio E835 non sono conformi, dalla valutazione del catalogo allegato "SPEAKERS FOR COMMERCIAL INSTALLATIONS", non sono presenti casse che abbiano la direttività orizzontale richiesta in Capitolato Tecnico;

-per TELECOM ITALIA S.P.A. o TIM S.P.A.: mancano le *Schede Tecniche* di alcuni prodotti e, dunque, non è stato possibile verificare la idoneità degli stessi rispetto alle specifiche minime richieste dal Capitolato Tecnico e suo allegato; il Sistema condivisione contenuti non è conforme rispetto alle specifiche minime richieste dal Capitolato Tecnico e la *Scheda Tecnica* del Kit radiomicrofono contiene riferimenti economici;

-per MOSAICO S.R.L.: mancano le *Schede Tecniche* del prodotto Supporto tastiera e della Striscia di alimentazione e, dunque, non è stato possibile verificare la idoneità dei prodotti rispetto alle caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e suo allegato; le *Schede Tecniche* del prodotto Sistema condivisione non rispettano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e suo allegato; la *Scheda Tecnica* del Kit Radio microfono da tavolo contiene riferimenti economici;

-per VEM SISTEMI S.P.A.: il Cavo UTP classe CPR Dca – s2 d2 a1 offerto non è conforme a quanto previsto dal Capitolato Tecnico in quanto la classe CPR deve essere Cca – s1a d1 a1 (adatto all'installazione in scuole di ogni ordine e grado).

-per 3P TECHNOLOGIES S.R.L.: le *Schede Tecniche* del prodotto Cavo UTP non rispettano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico; le *Schede*



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
AREA AFFARI GENERALI. APPALTI E SANITÀ

VISTI

Tecniche del Kit Radio Microfono e del Kit Radio microfono da tavolo, contengono riferimenti economici;

- l'art. 32 dello Statuto di Ateneo;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 547 del 14.11.2016;
- il provvedimento del Direttore Generale n. 4197 del 15.11.2016 e n. 4567/2020, prot. 149947 del 27.07.2020;

DISPONE

l'esclusione dalla procedura di gara dei seguenti operatori economici per non aver presentato tutti i prodotti conformi alle caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e suo allegato:

- ROKEPO S.R.L.;
- WRITE SYSTEM S.R.L.;
- TELECOM ITALIA S.P.A. o TIM S.P.A.;
- MOSAICO S.R.L.;
- VEM SISTEMI S.P.A.;
- 3P TECHNOLOGIES S.R.L.,

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Ersilia Barbieri
(F.to digitalmente)

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso, entro 30 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sede di Bologna.