



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
TECNICA, EDILIZIA
E SOSTENIBILITÀ



Appalto Specifico n. 5890310

dell'Università di Bologna nell'ambito sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione messo a disposizione da Consip SpA per la fornitura e posa in opera di impianti e beni per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per l'efficienza energetica, avente ad oggetto:

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA INSTALLARE PRESSO GLI EDIFICI SITI IN VIA SANT'ALBERTO 163 A RAVENNA.

CUP [J64D25002360005] e CIG [B9762EC467]

RISPOSTE AI QUESITI DI INTERESSE GENERALE

Tranche n. 4

Sentito, relativamente ai quesiti di natura tecnica, l'ing. Francesca Cioffi, responsabile unico di progetto, si riporta di seguito, in forma anonima, la seconda trancia di quesiti di interesse generale e le relative risposte, a beneficio di tutti gli operatori economici invitati all'appalto specifico in oggetto.

Tale elenco sarà aggiornato ove pervengano ulteriori richieste di chiarimento presentate in tempo utile e le relative risposte verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Gli operatori economici interessati sono pertanto pregati di tenere monitorata l'area del Sistema "Documentazione di gara".

Quesito n. 1

Buongiorno, con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:

1) al punto NP.E13 del capitolato si parla di

F.p.o. di prova a carico reale di gruppo di misura, costituito da:



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
TECNICA, EDILIZIA
E SOSTENIBILITÀ



- Verifica a carico reale in campo di gruppo di misura dell'energia elettrica prodotta, effettuata da ditta abilitata dall'Agenzia delle Dogane. Compreso il rilascio di verbale di prova con marche da bollo, sia per il contatore che per i riduttori di corrente, da presentare all'Agenzia delle Dogane territorialmente competente. Comprensivo del versamento del diritto di licenza di 23,24€."

Mi sembra di capire che non sono da fornire i 4 gruppi di misura dell'energia prodotta. Questi saranno forniti da E-distribuzione?

Attendiamo vs. cortese riscontro e porgiamo cordiali saluti.

Risposta al quesito n. 1

I gruppi di misura dell'energia prodotta devono essere forniti dalla ditta che si aggiudicherà l'appalto.

Distinti saluti.

Il punto ordinante
Dott.ssa Grazia Pignatelli