



ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA

SEDE DI BOLOGNA

Unità Professionale Grandi Appalti di Lavori

CESENA – CAMPUS UNIVERSITARIO EX ZUCCHERIFICIO (ELENCO ANNUALE 2011 INTERVENTO N. 8000701037600120110004)

CODICE CIG: 2494391491

CUP: J19H09000320001.

A seguito di richieste di chiarimenti da parte delle Imprese interessate alla procedura in oggetto, questa Università, ai sensi del bando di gara, rende disponibili a tutti i potenziali concorrenti le seguenti precisazioni agli atti di gara.

Quesito:

Ho bisogno di un chiarimento per l'appalto in oggetto.

Per le porte interne (riferimento artt. da AN.001 a AN.007) nell'Elenco Descrittivo delle Lavorazioni si chiedono porte in alluminio e laminato e si fa riferimento all'abaco tav.AC.20, ma nella tavola dell'abaco sembrano normali porte in legno e non in alluminio.

Quali devo quotare?

Risposta:

Con riferimento al quesito in oggetto, acquisite le valutazioni tecniche, si comunicano le seguenti precisazioni al fine di poter procedere alla quotazione delle porte interne (riferimento artt. da AN.001 a AN.007) descritte nell'Elenco Descrittivo delle Lavorazioni e in abaco tav. AC. 20:

- le voci delle porte interne che vanno dagli artt. AN.001 a AN.006 riportate nell'Elenco descrittivo delle Lavorazioni – DG06, alle quali ci si deve attenere, descrivono in maniera analitica la “Fornitura e posa di infissi interni costituiti da porte interne da realizzare come indicato nell'abaco infissi allegato al progetto, costituita da una o più ante mobili in legno tamburato esternamente rifinite con laminato plastico a finitura opaca satinata colore come da progetto, su struttura costituita da profilati estrusi in alluminio anodizzato,...anta in legno duro e imbotti in profilati estrusi in lega di alluminio...”, come riportato anche nelle descrizioni dell'Abaco infissi, Elaborato AC20 voce P.1, P.2,P.3,P.4,P.5,P.6, che citano sinteticamente “porta interna ..costituita da telaio in legno e pannello rivestito in laminato plastico...”;

- la voce AN 007 riportata nell'Elenco descrittivo delle Lavorazioni – DG06, alla quale ci si deve attenere, descrive analiticamente la “Fornitura e posa in opera di infissi interni da realizzare come indicato nell'abaco infissi allegato al progetto, in lega di alluminio in profilati estrusi semplici o complessi ottenuti per estrusione serie 50-55..., con specchiature fisse o apribili realizzate con vetri stratificati 11/12...”, la stessa riportata anche nella descrizione sintetica contenuta nell'Abaco Infissi AC20 voce P.7.

Il Dirigente
dell'Unità Professionale Grandi Appalti di Lavori
Dott. Stefano Corazza