



AREA AFFARI GENERALI, APPALTI E SANITÀ

UNITA' PROFESSIONALE APPALTI DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA

**PROCEDURA NEGOZIATA EX ARTT. 36 COMMA 2 LETT. C) E 216 CO. 9 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI EVACUAZIONE E RILEVAZIONE INCENDI - PALAZZO HERCOLANI, – STRADA MAGGIORE, 45, BOLOGNA. ELENCO ANNUALE 2016 INTERVENTO N. 2. CODICE CIG: 7190347E0A - CODICE CUP: J34H15001520001**

A seguito di richiesta da parte di operatore economico interessato alla procedura in oggetto, questa Università rende disponibili a tutti i potenziali concorrenti la seguente risposta.

**Quesito:**

Con la presente siamo a richiedere gli schemi unifilari per la procedura di cui all'oggetto.

**Risposta:**

*Per quanto concerne la gli schemi unifilari , si precisa che, trattandosi di impianto rivelazione incendi ed allarme evacuazione, essi riguarderanno solo il centralino QE1 predisposto per l'alimentazione delle centrali posizionate nel locale tecnico al piano interrato e il centralino QE2 per l'alimentazione del Black-Box centrale rivelazione incendio posizionato nella portineria della "Stecca funzionale". Gli schemi sono stati rappresentati nell'elaborato TAV. E-E12 (Particolari impianti rivelazione incendi e di evacuazione di sicurezza)".*

Il Responsabile del  
Procedimento Amministrativo  
Dott.ssa Valeria Guidoni