



AREA AFFARI GENERALI, APPALTI E SANITÀ

UNITA' PROFESSIONALE APPALTI DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA

**CONSOLIDAMENTO STATICO GENERALE PADIGLIONE 1 CENTRO SPORTIVO
RECORD – VIA DEL PILASTRO, 8, BOLOGNA**

PROGRAMMA TRIENNALE 2017/19 INTERVENTO N. 38

CODICE CIG: 7314729154 - CUP: J31E14000190001

A seguito di richiesta da parte di operatore economico interessato alla procedura in oggetto, questa Università rende disponibili a tutti i potenziali concorrenti le seguenti risposte.

Quesito n. 1:

A pag. 19 (di 28) del disciplinare di gara, relativamente al punto: **A. Miglioramento del pacchetto di copertura con particolare attenzione al contenimento energetico** viene richiesto di formulare proposte migliorative riguardo al pacchetto di copertura nel rispetto dei principi di contenimento energetico. Tuttavia fra i documenti di progetto pare non essere presente la relazione Ex L10/91 deputata a definire anche le caratteristiche energetiche dei vari componenti dell'involucro. Per potere valutare il miglioramento energetico richiesto si richiede di fornire ed individuare le caratteristiche del pacchetto di copertura previsto in progetto nonché le corrispondenti caratteristiche termoigrometriche

Quesito n. 2:

A pag. 20 (di 28) del disciplinare di gara, con riferimento al punto: **C. Miglioramento dell'impianto di trattamento aria** viene indicata come possibile miglioria la sostituzione dell'UTA esistente con una nuova rispondente alla normativa ERP oltre alla possibile sostituzione dei canali aeraulici esistenti con nuovi costituiti da pannelli precoibentati. Dai documenti progettuali non è possibile evincere le caratteristiche tecniche specifiche e dimensionali dell'UTA esistente, nonché le caratteristiche dimensionali e l'effettivo sviluppo dei canali, nonché, le portate da trattare. Si chiede di voler indicare questi dati che risultano indispensabili per potere elaborare proposte coerenti con lo stato di fatto nonché con il progetto

Risposta al quesito n. 1:

L'intervento si identifica come riqualificazione energetica, così come definito dal DGR 967/2015, per interventi di Manutenzione Straordinaria sull'involucro edilizio che coinvolgono una superficie inferiore al 25% della superficie disperdente complessiva dell'edificio, e pertanto viene verificato solo il rispetto del coefficiente globale di trasmissione termica alla tabella 2.1 del precedente

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ' DI BOLOGNA – AREA AFFARI GENERALI, APPALTI E SANITA'

VIA ZAMBONI, 33 – BOLOGNA

TEL. 051-2099308 – 2099878 – 2099148 - FAX + 39 051 2099140

POSTA ELETTRONICA: aagg.appaltiedilizi@unibo.it

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: scriviunibo@pec.unibo.it



AREA AFFARI GENERALI, APPALTI E SANITÀ

UNITA' PROFESSIONALE APPALTI DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA

decreto . Il valore della struttura opaca orizzontale posta a base di gara avrà coefficiente globale di trasmissione termica non superiore a 0,26 W/m²K.

Risposta al quesito n. 2:

Nel progetto è prevista la sistemazione dell'UTA esistente, e i dati tecnici possono essere reperiti durante il sopralluogo. L'unico dato in nostro possesso è la potenzialità del motore avente alimentazione a 400 volt e potenza pari a 5 KW. I canali sono esistenti e l'installazione è a 14 metri da terra, pertanto rende impossibile reperire le attuali dimensioni della rete. (Le informazioni sulla rete non erano indispensabili ai fini del progetto posto a base di gara)

Il Responsabile del
Procedimento Amministrativo
Dott.ssa Valeria Guidoni