



AREA AFFARI GENERALI, APPALTI E SANITÀ

UNITA' PROFESSIONALE APPALTI DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE ESTERNA DELLE FACCIATE DEL PADIGLIONE DI PNEUMOLOGIA, VIA G. DELLA TORRE N. 1, FORLÌ - CIG: 751232350D - CUP: J64H15001440001

A seguito di richiesta da parte di operatore economico interessato alla procedura in oggetto, questa Università rende disponibili a tutti i potenziali concorrenti la seguente risposta.

Quesito:

Con la presente siamo a richiedere cortesemente i seguenti chiarimenti, in riferimento alla procedura in oggetto:

- Gli articoli presenti nel CME sono abbreviati, si richiede la possibilità di avere l'elenco prezzi e l'analisi prezzi, in quanto non fanno riferimento a Prezzari;
- In riferimento all'art. 10 – 06.001, si richiede la planimetria, o comunque la tipologia/composizione della linea vita;
- In riferimento all'art. 23 – 11.001, si richiede l'abaco serramenti, con l'indicazione di dettaglio dei serramenti (aperture, spessore telaio, stratigrafia vetro, prestazioni, ecc.);
- In riferimento all'art. 24 – 12.001, si richiede la tipologia delle inferriate richieste, od in alternativa un'incidenza di peso al mq;
- In riferimento all'art. 25 – 13.001, si richiedono maggiori dettagli della struttura metallica. Dagli elaborati a disposizione non si ha evidenza di cosa sia richiesto.

Risposta:

1. Si precisa che nei documenti generali, ed in particolare nel CMEvociestese.pdf reso disponibile all'indirizzo Internet: <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-appalto/lavori?type=scaduti#>, sono leggibili nella loro completezza le voci di capitolato (rif. prezzari C.C.I.A.A. Forlì Cesena).
2. Si precisa che i due tratti della linea vita da eseguire di cui alla voce 06.001 dovranno essere eseguiti in quota, lungo la linea orizzontale di colmo delle due parti di copertura oggetto di intervento evidenziate nella pianta di copertura. In merito alla tipologia o composizione viene richiesto all'impresa di rispettare i requisiti minimi previsti dalle norme vigenti e di fornire le certificazioni richieste come meglio specificato in capitolato.
3. Si precisa che, come meglio specificato nel documento CMEvociestese.pdf reso disponibile all'indirizzo Internet: <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-appalto/lavori?type=scaduti#>, si richiede una tipologia di serramento a taglio termico DOMAL EXTRATHERMIC o similare, tamponati con vetri isolanti con stratificato interno ed esterno 55.1/16 argon/44.1 BE acustico (con canalino termico abbattimento stimato del solo vetro 45 dB) trasparente. L'infisso sarà dotato di una parte fissa superiore ed una parte apribile inferiore dotata due ante battenti e dotate di sistema di apertura a vasistas. Valore di UW medio di riferimento

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ' DI BOLOGNA – AREA AFFARI GENERALI, APPALTI E SANITÀ'

VIA ZAMBONI, 33 – BOLOGNA

TEL. 051-2099308 – 2099878 – 2099148 - FAX + 39 051 2099140

POSTA ELETTRONICA: aagg.appaltiedilizi@unibo.it

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: scriviunibo@pec.unibo.it



AREA AFFARI GENERALI, APPALTI E SANITÀ

UNITA' PROFESSIONALE APPALTI DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA

richiesto è di 1,75 W/m² K. Le tipologie e le caratteristiche degli infissi sono dettagliatamente descritte nel CSA (vedasi ad esempio punti 17.26, 17.33, 20.18 e 21.04) e nel CME (rif. voce n. 11.001).

4. Il peso a metro quadrato della rete stirata di tipo romboidale che si richiede è indicativamente di 5,3 Kg/mq..
5. Negli elaborati grafici di progetto, ed in particolare nel prospetto frontale e laterale sinistro sono indicate le aree di ingombro della struttura metallica verticale da realizzare. Le sezioni ed il dimensionamento della sottostruttura che sarà composta di tubolari scatolari a sostegno del rivestimento in rete stirata, dovranno essere concordati nel corso dell'esecuzione con la D.L. a seguito di sopralluogo ispettivo in loco.

Firmato
Il Responsabile del
Procedimento Amministrativo
Dott.ssa Valeria Guidoni