LEGENDA

ESTINTORE A POLVERE CARRELLATO conforme al D.M. 07.05.2005		TARGA OTTICO/ACUSTICA DI ALLARME conforme alla UNI 9795	
ESTINTORE A POLVERE conforme al D.M. 07.05.2005		CENTRALE DI CONTROLLO E SEGNALAZIONE conforme alla UNI 9795	
ESTINTORE A CO_2 conforme al D.M. 07.05.2005		ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA conforme alla UNI 1838	
INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE		RILEVATORE PUNTIFORME DI FUMO conforme alla UNI 9795	
ALLARME MANUALE ANTINCENDIO conforme alla UNI 9795		DIVIETO DI USO ASCENSORE IN CASO DI INCENDIO	
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE GAS		LUNGHEZZA PERCORSI DI ESODO	
IDRANTE UNI 45 conforme alla UNI 10779		PUNTO DI RACCOLTA	
IDRANTE ESTERNO UNI 70 conforme alla UNI 10779		CARTELLONISTICA DI ESODO A PARETE	
ATTACCO AUTOPOMPA VVFF conforme alla UNI 10779		CARTELLONISTICA DI ESODO A PARETE	
PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE		CARTELLONISTICA DI ESODO A PARETE	
PERCORSO DI USCITA VERSO IL BASSO		PORTE EI 30 STRUTTURE SEPARANTI EI 30	
PERCORSO DI USCITA VERSO L'ALTO		PORTE EI 60 STRUTTURE SEPARANTI EI 60	
STRISCE SEGNALETICHE RIFRANGENTI		PORTE EI 120 STRUTTURE SEPARANTI EI 120	
ELEMENTO DI APERTURA DOTATO DI MANIGLIONI A FACILE SPINTA MARCATI CE conforme alla UNI EN 1125			
AREA OGGETTO DI INTERVENTO			

La cartellonistica dovrà essere conforme al D.Lgs. 81/08 ed omologata nel rispetto della normativa vigente e presentare dimensioni conformi alla norma UNI 7543-2.

PIANO PRIMO INTERRATO - SCALA 1:100


EDIFICIO B e C
AM.67.A.C
EDIFICI B e C - CENTRALE TERMICA
Att. 74.3.C
EDIFICIO A
Att. 74.1.C
LABORATORIO INFORMATICO B
SEGRETERIA
SALA RISTORO
DISIMPEGNO
AREA STUDIO DOCENTI/RICERCA
Sala Riunioni
Sala Giunta
Sala Direttore
CENTRALE ELETTRICA
Trasformatore a Resina
Trasformatore a Resina
LOCALE RIFIUTI SPECIALI
LOCALE RIFIUTI
LOCALE SOMMOZZATORI
LOCALE SOMMOZZATORI E GAS
LOCALE PUTEFERRO
TERRAZZO SPAZIO SCOPERTO SUPERIORMENTE GRIGLIATO
CAVEDIO IMPIANTI
ARCHIVIO 1
ARCHIVIO 2
Apertura EI2 1h (FSH)
Apertura EI2 1h (FSV)
Apertura EI2 1h (FSV)
Apertura EI2 1h (FSV