L E G E N D A

	ESTINTORE A POLVERE CARRELLATO conforme al D.M. 07.05.2005		TARGA OTTICO/ACUSTICA DI ALLARME conforme alla UNI 9795
	ESTINTORE A POLVERE conforme al D.M. 07.05.2005		CENTRALE DI CONTROLLO E SEGNALAZIONE conforme alla UNI 9795
	ESTINTORE A CO_2 conforme al D.M. 07.05.2005		ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA conforme alla UNI 1838
	INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE		RILEVATORE PUNTIFORME DI FUMO conforme alla UNI 9795
	ALLARME MANUALE ANTINCENDIO conforme alla UNI 9795		DIVIETO DI USO ASCENSORE IN CASO DI INCENDIO
	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE GAS	20.000 m	LUNGHEZZA PERCORSI DI ESODO
	IDRANTE UNI 45 conforme alla UNI 10779		PUNTO DI RACCOLTA
	IDRANTE ESTERNO UNI 70 conforme alla UNI 10779		CARTELLONISTICA DI ESODO A PARETE
	ATTACCO AUTOPOMPA VVFF conforme alla UNI 10779		CARTELLONISTICA DI ESODO A PARETE
	PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE		CARTELLONISTICA DI ESODO A PARETE
	PERCORSO DI USCITA VERSO IL BASSO		PORTE EI 30 STRUTTURE SEPARANTI EI 30
	PERCORSO DI USCITA VERSO L'ALTO	60 60	PORTE EI 60 STRUTTURE SEPARANTI EI 60
	STRISCE SEGNALETICHE RIFRANGENTI	120 120	PORTE EI 120 STRUTTURE SEPARANTI EI 120
	ELEMENTO DI APERTURA DOTATO DI MANIGLIONI A FACILE SPINTA MARCATI CE conforme alla UNI EN 1125		
	AREA OGGETTO DI INTERVENTO		

La cartellonistica dovrà essere conforme al D.Lgs. 81/08 ed omologata nel rispetto della normativa vigente e presentare dimensioni conformi alla norma UNI 7543-2.

PIANO SECONDO - SCALA 1:100



PIANO TERZO - SCALA 1:100



PIANO QUARTO - SCALA 1:100



SEZIONE B-B - SCALA 1:100