


PIANO SECONDO





PIANO TERZO

Note:
- L'impianto di illuminazione di emergenza sarà caratterizzato dalla sostituzione di tutti gli apparecchi, oltre alla aggiunta di nuove lampade. Dove possibile verranno recuperati i punti di alimentazione esistenti; in alternativa ci si deriverà dalla dorsale esistente con conduttori posati in modalità a vista
- L'impianto di rivelazione incendio sarà completamente sostituito dai nuovi dispositivi e dai nuovi conduttori previsti. Dove possibile si installeranno i conduttori all'interno delle tubazioni incassate esistenti; in alternativa si effettuerà la posa in modalità a vista.
- L'impianto di terra è esistente e sarà recuperato
- E' onere dell'impresa rilevare i dispositivi presenti e redigere mediante sistema informatico cad le relative planimetrie.

NOTA:
Tutti i materiali proposti devono essere di qualità equivalente o superiore e dovranno preventivamente essere approvati dalla DL

PIANO QUARTO





AREA EDILIZIA E LOGISTICA

Opere di manutenzione straordinaria
e miglioramento della resistenza al fuoco
Dipartimento di Filosofia e Comunicazione
via Azzogardino n°23, Bologna

PROPRIETA' EDIFICIO
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

CODICE EDIFICIO N. 070	CODICE PROGETTO (PAL) N. 23116	TICKET N. 23116
---------------------------	-----------------------------------	--------------------

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E LOGISTICA
ing. ANDREA BRASCHI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO geom. DINA UCCELLI	DIRETTORE DEI LAVORI geom. STEFANO SALICINI
---	--

PROFESSIONISTI INCARICATI

PROGETTO ARCHITETTONICO	geom. LEONARDO GADDI
PROGETTO ANTINCENDIO	ing. ANDREA LUPPI (IDF STUDIO)
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI	p.ind. UBER DEMOLA
PROGETTO IMPIANTI MECCANICI	p.ind. ROBERTO RICCI
COORDINATORE PER LA SICUREZZA	geom. STEFANO SALICINI

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE: PRELIMINARE ☐ DEFINITIVO ☐ ESECUTIVO ☒ AS-BUILT ☐

Oggetto Tavola
**Piani secondo, terzo e quarto
Impianto di rivelazione fumi e
illuminazione di emergenza**

SCALA 1:50	TAVOLA N° IE05
DATA 8 Marzo 2018	REV. DATA

LEGENDA SIMBOLI

Simbolo	Descrizione
	Pulsante automaticamente Resettable Formula 65 BE-tn con batteria autonoma e sorgente a led da 24V - Flusso luminoso 800lm. Completato di emergenza. Garanzia 10 anni
	Modulo di comando con tastiera alfanumerica e display
	Pulsante manuale di allarme incendio a rottura vetro. Posa da esterno in vista a parete
	Rilevatore ottico di fumo completo di zoccolo. Posa in vista a soffitto
	Rilevatore ottico di fumo completo di zoccolo e ripetitore di allarme ottico da posizionare in zona visibile. Posa in vista sopra il controsoffitto
	Targa ottico-acustica "ALLARME INCENDIO"
	Centrale rivelazione fumi noticizzata
	Sirena esterna allarme incendio automaticamente
	Elettromagnete per porta tagliafuoco con pulsante di sblocco remoto