



ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
AREA AFFARI GENERALI, APPALTI E SANITA' – AAGG

**“LAVORI DI SOSTITUZIONE DI N. 2 GRUPPI FRIGO, A SERVIZIO DEL PLESSO SITO
IN VIA TOLARA DI SOPRA 50/58 - OZZANO BOLOGNA”**
CODICE CIG: 82133384EE CODICE CUP: J72B17000420001

A seguito di richiesta da parte di operatore economico interessato alla procedura in oggetto, questa Università rende disponibile a tutti i potenziali concorrenti la seguente risposta.

Quesito n. 2:

Buongiorno, nel computo alla voce 1E.04.050.01.20.k si richiede il prezzo per gli inverter dei ventilatori e delle pompe dei condizionatori. Per i ventilatori non c'è problema, ma le pompe non sono da sostituire, non sono comprese in questo appalto, bisogna considerare un inverter dedicato a loro?

Risposta al quesito n. 2:

Il progetto prevede la fornitura di una nuova pompa di circolazione dell'impianto (P3) e la dotazione di inverter sia per quest'ultima che per le due esistenti (P1 e P2), come desumibile anche dall'elaborato IE.02.

Firmato digitalmente
Il Responsabile Unico
della Procedura di gara
Dott.ssa Valeria Guidoni