



ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
AREA APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per la realizzazione della Torre Biomedica presso il complesso ospedaliero S.Orsola – Bologna

A seguito di richiesta da parte di operatore economico interessato alla procedura in oggetto, questa Università rende disponibile a tutti i potenziali concorrenti la seguente risposta.

Quesito n. 27

Il Disciplinare di gara cita che sono stati ottenuti i Pareri degli Enti. In merito all'eventuale titolo edilizio ottenuto, si chiede se sia stata fatta richiesta di deroga per considerare delle portate d'aria inferiori a quelle reali necessarie per le attività specialistiche di laboratorio. Tale procedura di deroga è infatti necessaria al fine di non essere costretti a considerare nel modello energetico portate d'aria importanti (e assolutamente non necessarie al comfort degli utenti, ma legate alla compensazione delle cappe di laboratorio).

Risposta al quesito n. 27:

Nella documentazione allegata alla procedura autorizzativa edilizia non sono state richieste deroghe in relazione alle portate d'aria ai fini del calcolo dei fabbisogni di ENERGIA.

In particolare le portate d'aria ai fini del calcolo del fabbisogno di ENERGIA sono dedotte da norma UNI 10339 per le pertinenti destinazioni d'uso dei locali in progetto, senza considerare la presenza delle cappe di aspirazione.

Per il dimensionamento invece dei fabbisogni di POTENZA si rimanda agli elaborati di progetto, ove sono descritte le portate di ricambio aria delle singole aree specifiche del complesso.

Il RUP Procedura di gara
Dott.ssa Valeria Guidoni