



ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
AREA APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per la realizzazione della Torre Biomedica presso il complesso ospedaliero S.Orsola – Bologna

A seguito di richiesta da parte di operatore economico interessato alla procedura in oggetto, questa Università rende disponibile a tutti i potenziali concorrenti la seguente risposta.

Quesito n. 33

QUESITO 1

In merito alla relazione energetica, si chiedono maggiori informazioni sul sistema di raffrescamento inserito. Da premessa generale infatti l'edificio è allacciato ad una centrale di teleriscaldamento costituita da assorbitori con COP = 0,7 e "gruppi frigoriferi con compressore centrifugo da 4.131 kW frigoriferi ciascuno". Negli allegati è indicato invece un generatore costituito da un gruppo frigo acqua-acqua con COP = 4,16.

Si chiede quindi:

da dove sia stata ricavata l'efficienza del gruppo frigo considerato, se sia stata stimata oppure se sia un dato ufficiale fornito dal gestore della rete di teleraffrescamento;

nel caso in cui fosse stata stimata, si chiedono i dettagli dei gruppi frigo con compressore centrifugo, ossia: tipologia di sorgente fredda (aria o acqua e nel caso fosse acqua se di torre o di falda), rendimenti EER, eventualmente marca e modello delle macchine installate.

QUESITO 2

Si chiede la lista delle specie animali che saranno ospitate all'interno dello Stabulario.

QUESITO 3

In merito alla vostra risposta al quesito n.19, da noi formulato, desideriamo chiarire ulteriormente che il nostro quesito non si riferiva tanto alla possibilità di inserire nel costituendo RTP un soggetto componente costituito da una società idonea, nella figura di un proprio professionista in possesso dei requisiti, a rivestire il ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione, quanto alla possibilità di inserire nel costituendo RTP un soggetto componente, costituito da una società specializzata in attività connesse alle caratteristiche tipologiche dell'intervento posto a base di gara, in possesso del codice ATECO 74.90.21.



ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
AREA APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

QUESITO 4

Il Disciplinare di gara riporta che le varianti offerte dovranno rispettare i parametri urbanistici e i pareri degli Enti già ottenuti.

Si chiede se sia stato richiesto un titolo edilizio e, in caso affermativo, di avere copia dell'eventuale rilascio.

Risposta al quesito n. 33:

1.

Le prestazioni del gruppo frigorifero sono valori tipici medi stagionali per macchine funzionanti con acqua di torre, che lavorano nel contesto di riferimento. Trattasi di rete di tele raffreddamento, per la quale non esiste una procedura di calcolo normalizzata, il Concorrente dovrà specificare le sue fonti, in caso di adozione di eventuali dati diversi da quelli di progetto.

2.

Non è possibile indicare le specie, al momento, poiché i gruppi di ricerca che andranno nella Torre, non sono al momento definiti.

3.

Si conferma risposta precedente, si rimanda anche alle risposte ai quesiti precedenti (in particolare risposta al quesito 26, secondo numerazione sito Unibo).

4.

I pareri degli Enti sono a disposizione nell'Ufficio del RUP, previo appuntamento.

Il RUP Procedura di gara
Dott.ssa Valeria Guidoni