RISPOSTE AI QUESITI DI GARA
OPERE ACCESSORIE E COMPLEMENTARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA TORRE BIOMEDICA – BOLOGNA EA 2021 – Ticket 41263 – CUP J38C20000060005 – CIG: 9024693442

A seguito di richieste di chiarimenti da parte delle imprese interessate alla procedura in oggetto, questa Università, ai sensi del disciplinare di gara, rende disponibili a tutti i potenziali concorrenti le seguenti precisazioni agli atti di gara.
Si comunica inoltre che eventuali ed ulteriori chiarimenti di interesse generale forniti da codesta Amministrazione su richiesta delle imprese, saranno pubblicati e quindi analogamente accessibili anche sul sito di Ateneo.

Quesito n. 3:

Si chiede di specificare se il tubo di armatura del micropalo deve essere valvolato, in quanto nella voce di elenco è previsto mentre negli elaborati esecutivi non viene indicato.

Risposta quesito n. 3:

Su indicazione del RUP, si conferma che è corretta la voce di capitolato, il tubo deve essere valvolato.

Il Responsabile del Settore contratti e acquisti
Dott.ssa Federica Castagnoli